

**ASSUNTO:** Minas Novas

- =Água do córrego Fanado muito contaminada;
- Barragem com problemas estruturais e já está assoreando novamente;
- Extensão de rede em Cruzinha (COPANOR);

**3. Loteamentos irregulares**

- Demandas de moradores por infraestrutura de água e esgoto;
- Área já ocupada gerando tensão social;
- Município não tem recursos para projetos e obras.

**Soluções e compromissos**

- Acelerar o processo de licitação do Sistema Esgotos para que a licitação ocorra ainda em 2018;
- Equipar poço na Comunidade Maria Pinto;
- Fazer estudo de poços para as outras comunidades. Locação e perfuração;
- Esgotar e dar outras providências à fossa no final da Rua Tiradentes.
- Enviar equipe técnica do Distrito e da DVET em 13/11/18 para junto com a Prefeitura e Câmara identificar problemas e trabalhar na busca de soluções.

ELABORADO POR:

UNIDADE:

RAMAL:

**ASSUNTO:** Minas Novas**HORÁRIO****LOCAL**

Das:10:30 às:11:30 horas

COPASA

**PARTICIPANTES****NOME**

Gilson Carvalho Queiroz

Diretor

Luiz Antônio Lobo de Abreu

Assessor

Aécio Guedes Soares

Prefeito

Moacir Elisário Silva Matos

Vereador

Juvenil Borges Gomes

Vereador

Silvano Gonçalves Motoso

Vereador

José Aparecido Favalo

Vereador

Fátima de Lourdes Martins Almeida

Vereadora

José Maria Nunes da Silva

Vereador

Gustavo Luiz Coelho Rodrigues

Vereador

**DESCRIPTIVO****Problemas Relatados;**

## 1. Sistema de esgoto;

- Mal cheiro, próximo à ponte é mais intenso (suspiro);
- Rede (interceptora) está descoberta, suportes improvisados;
- Efluente da ETE muito escuro, sendo jogado no Rio Fanado;
- ETE funciona parcialmente;
- Fossa negra no final da Rua Tiradentes está aberta sem proteção.

## 2. Sistema de água;

- Poço não equipado na comunidade Maria Pinto;